

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHEISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lísem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

## CERTIFIKÁT

č.: 1240190

**Výrobek:** Součásti pro hromosvody - podpěry a příslušenství

**Typ:** PV, DOU, DUD, DJD (viz příloha)

**Jmenovité hodnoty:** vodič o průměru 8 - 10 mm, páskový vodič 30 x 4 mm  
jímací tyč o průměru 16 - 18 mm

**Objednatel:** TREMIS s.r.o.  
č.p.28, 410 02 Lukavec, Česká republika

**Výrobce:** TREMIS s.r.o.  
č.p.28, 410 02 Lukavec, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 230300-01/01 ze dne: 29.04.2024**

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**  
ČSN EN 62561-4 ed. 2:2018

**Jiné údaje:**

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 230300 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

**Platnost certifikátu je omezena do: 06.05.2027**

07.05.2024

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



230300-01