

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod litem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFIKÁT

č.: 1240309

Výrobek: Vodiče pro hromosvody a uzemnění

Typ: Drát 8, Drát 10, Drát 10/13 PVC, Lano 50, Páska 20x3, Páska 30x4,
Drát 7 Cu T/2, Drát 8 Cu T/2, Drát 8 Cu T/4, Drát 8 N, Drát 10 N V4A,
Páska 30x3,5 N, Páska 30x3,5 N V4A, Drát 8 AlMgSi T/2,
Drát 8 AlMgSi T/4, Drát 8 AlMgSi+PVC, osa M10, osa M10 N V

Jmenovité hodnoty: Ø drátu 7, 8, 10 mm, pásek 20x3, 30x4, 30x3,5 mm, lano průřez 50 mm², osa M10 Ø 10 mm
(viz příloha)

Objednatel: TREMIS s.r.o.
č.p.28, 410 02 Lukavec, Česká republika

Výrobce: TREMIS s.r.o.
č.p.28, 410 02 Lukavec, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 240107-01/01 ze dne: 24.06.2024

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 62561-2 ed. 2:2018

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 240107 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 27.06.2027

28.06.2024

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



240107-01