

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

ZERTIFIKAT

Nr.: 1240190

Erzeugnis: Blitzschutz-und Erdungsbauteile - Halter und Zubehör

Typ: PV, DOU, DUD, DJD (siehe Beilage)

Nennwerte: Leiterdurchmesser 8 - 10 mm, Bandleiter 30 x 4 mm
Auffangstangedurchmesser 18 mm

Besteller: TREMIS s.r.o.
č.p.28, 410 02 Lukavec, Tschechische Republik

Hersteller: TREMIS s.r.o.
č.p.28, 410 02 Lukavec, Tschechische Republik

Handelsmarke:

Prüfungsergebnisse sind im Protokoll Nr.: 230300-01/01 vom: 29.04.2024

Der Prüfling wurde geprüft und entspricht:
ČSN EN 62561-4 ed. 2:2018

Weitere Daten:

Das Zertifikat bleibt in Gültigkeit bis: 06.05.2027

07.05.2024

Prag, am

Mgr. Miroslav Sedláček
Leiter des Zertifizierungsorgans



* C E R / 1 2 4 0 1 9 0 *

230300-01