

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHEISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

ZERTIFIKAT

Nr.: 1230213

Erzeugnis: Blitzschutz-und Erdungsbauteile- Auffangstange, Führungsstange, Ergungsstange und Erdungsplatte

Typ: siehe Anlage

Nennwerte: Auffangstange - \varnothing 18, Ergungsstange - \varnothing 25, 50x50x3, 2000x250, 1000x500, \varnothing 18

Besteller: TREMIS s.r.o.
č.p.28, 410 02 Lukavec, Tschechische Republik

Hersteller: TREMIS s.r.o.
č.p.28, 410 02 Lukavec, Tschechische Republik

Handelsmarke:

Prüfungsergebnisse sind im Protokoll Nr.: 231039-01/01 vom: 18.05.2023

Der Prüfling wurde geprüft und entspricht:
ČSN EN IEC 62561-2 ed.2:18 Ab. 4.3, 4.5, 5.2.5, 5.2.6

Weitere Daten:

Das Zertifikat bleibt in Gültigkeit bis: 22.05.2026

23.05.2023

Prag, am

Mgr. Miroslav Sedláček
Leiter des Zertifizierungsorgans



L.S.



231039-01